

DODATEK ŠT. 3: Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije Rekonstrukcija turbin in tehnološke opreme v HE Plave 1 – LOT T po sklopih

Prvotno besedilo v razpisni dokumentaciji za LOT T HE Plave 1 se nadomesti/dopolni z novim besedilom, kot sledi:

ŠT.	Knjiga /Zvezek	Točka	Stran	Prvotno besedilo	Novo besedilo
1.	Knjiga 2/Zvezek 1	7.4.13	102/161	Vsi motorji morajo biti tipsko preizkušeni in certificirani v skladu s standardom SIST EN 60034. Vsak motor mora biti tovarniško preizkušen in mora biti preizkušen na objektu po končani montaži. Izvedeni morajo biti vsaj naslednji preizkusi, za katere je v celoti odgovoren Izvajalec.	Vsi motorji morajo biti tipsko preizkušeni in certificirani v skladu s standardom SIST EN 60034. Vsak motor moči več ko 55 kW mora biti tovarniško preizkušen in mora biti preizkušen na objektu po končani montaži. Izvedeni morajo biti vsaj naslednji preizkusi, za katere je v celoti odgovoren Izvajalec.