

DODATEK ŠT. 2: Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom mHE Kneža – LOT EE – dobava in vgradnja priključnega kablovoda in druge opreme po sklopih

Prvotno besedilo v DJN za mHE Kneža- LOT EE se nadomesti/dopolni z novim besedilom, kot sledi:

ŠT.	Knjiga	Točka	Stran	Prvotno besedilo	Novo besedilo
1.	Splošni del – Lista cen	Tč. 2.1	6/8	Kabel 20 kV, N2AXS(F)2Y 1x70/16 mm ² položen v kabelski jarek in na kabeske police na mostovnih konstrukcijah (dolžina trase 2400 m) - dobava in polaganje	Kabel 20 kV, NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm ² položen v kabelski jarek in na kabeske police na mostovnih konstrukcijah (dolžina trase 2400 m) - dobava in polaganje
2.	Splošni del – Lista cen	Tč. 3.1	6/8	Kabel 20 kV, N2AXS(F)2Y 1x70/16 mm ² položen v kabelsko kineto in na kabeske police (dolžina trase 30 m) - dobava in polaganje	Kabel 20 kV, NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm ² položen v kabelsko kineto in na kabeske police (dolžina trase 30 m) - dobava in polaganje
3.	Tehnični del – Priloga 1	Tč. 1.9	2/10	Oznaka tipa: N2AXS(F)2Y	Oznaka tipa: NA2XS(F)2Y
4.	Tehnični del – Priloga 1	Tč. 2.9	3/10	Oznaka tipa: N2AXS(F)2Y	Oznaka tipa: NA2XS(F)2Y
5.	Tehnični del – Priloga 1	Tč. 8.3	9/10	Nazivna napetost kV 21	Nazivna napetost U _c kV 23 - 25